



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

заличено на осн.
ЗЗЛД

Дирекция Дунавски район

Док. № ГВ
гр. Плевен

ДО:

Г-Н ПЕНЧО ЧАНЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

5090 ГР. ЗЛАТАРИЦА

ул. "Ст. Попстоянов" № 2

КОПИЕ:

Г-ЖА ЕЛЕНА СТЕФАНОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

5000 ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ул. "Н. Габровски" № 68

КОПИЕ:

Г-ЖА ЛЮБОМИРА ПОПОВА

ОБЛАСТЕН УПРАВЕТЕЛ НА

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

5000 ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

пл. "Център" № 2, п.к. 443

УВАЖАЕМИ Г-Н ЧАНЕВ,

Приложено, изпращаме Ви разрешително за ползване на воден обект №13140304/05.12.2018 г. за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за експлоатация на съществуващ обект: "Канализационна система на гр.Златарица, община Златарица, област Велико Търново", издадено от Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен.

С гореописаният документ Ви се разрешава да осъществявате ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води.

С осъществяване на разрешената Ви дейност се въздейства на компонент на околната среда, а именно водите на р. Златаришка, поречие р. Янтра.

Поради това дейността следва да се осъществява регулирано, като се спазват всички определени в издаденото Ви разрешително условия и параметри, с цел опазване на водния ресурс.

Изпълнението на това Ваше задължение е от **изключителна важност** за постигане целта на Закона за водите, изразяваща се в осигуряване на интегрирано управление на водите в интерес на обществото и за опазване на здравето на населението.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bdds.org web: www.bd-dunav.org



Община Златарица п.код 5090

Регистрационен индекс и дата

P2-25-8832/17.12.18г.

20

Съгласно чл. 194, ал.1, т.3, б „а“ за правото на ползване на водите за заустване на отпадъчни води в повърхностни води се заплаща такса. Таксата се изчислява годишно въз основа на стойностите, получени въз основа на извършен собствен мониторинг на количеството на заустваните отпадъчни води и на концентрацията на характерни замърсители в отпадъчните води, за които в разрешителното са определени индивидуални емисионни ограничения. Ежегодно към 31 януари на следващата година ВиК оператора, представя в Басейновата дирекция за управление на водите информация за изчисляване на дължимите такси по образца, утвърден от Министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на Басейновата дирекция и на Министерството на околната среда и водите. ВиК оператора внася определените такси, след потвърждаването им с писмо от Директора на Басейновата дирекция по бюджетната сметка на Басейнова дирекция посочена в писмото, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същите са по Закона за водите.

Приложение: Съгласно текста.

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



заличено на осн.
ЗЗЛД



Идентификационен код	13140304	2018	1	Янтра
----------------------	----------	------	---	-------



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция "Дунавски район"

тел: (+359 64) 885 100

факс: (+359 64) 803 342

Адрес: гр. Плевен, ул. "Чаталджа" №60

Email: dunavbd@bDDR.org

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ ЗА ЗАУСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ № 13140304/05.12.2018

На основание на 46, ал. 1, т. 3, буква "б"; чл. 52, ал. 1, т. 4 и чл. 50, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ) и Наредба №2/08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ бр. 47/2011 г.) и въз основа на:

1. Заявление вх. № ПВ4-00027/27.04.2018 г. от г-н Пенчо Чанев – Кмет на Община Златарица, за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за експлоатация на съществуващ обект: „Канализационна система на гр. Златарица, община Златарица, област в.Търново“;
2. Извършена преценка на заявлението за издаване на разрешително за заустване в повърхностни води по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона;
3. Уведомяване на заявителя да отстрани недостатъците с писмо изх. № ПВ4-00027/23.05.2018 г.;
4. Писмо с вх. № ПВ4-00027/26.07.2018 г. от Община Златарица, за отстраняване на несъответствията в подаденото заявление и приложената документация;
5. Второ писмо до Община Златарица за отстраняване на недостатъци с изх. № ПВ4-00027-(2)/07.08.2018 г.;
6. Писмо с вх. № ПВ4-00027-(3)/16.08.2018 г. от Община Златарица, с молба за удължаване на срока за отстраняване на несъответствията по преписката;
7. Писмо с изх. № ПВ4-00027-(4)/27.08.2018 г., с което БДДР уведомява Община Златарица, че удължава срока за отстраняване на несъответствията по преписката;
8. Писмо с вх. № ПВ4-00027-(5)/27.09.2018 г. от Община Златарица, с което окончателно са отстранени несъответствията по заявлението и приложената към него документация;
9. С изх. № ПВ4-00027-(6)/15.10.2018 г., на основание чл. 13, ал. 3 от Наредба № 2/08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ бр. 47/21.06.2011 г.) и във връзка с чл. 151, ал.4 от Закона за водите, от РИОСВ – Велико Търново е изискано извършване на проверка на обстоятелствата, свързани с преценка на заявеното искане по критериите, определени в чл. 62, ал. 1, точки 2, 3, 4 и 5 от Закона за водите и представяне на становище с резултатите от извършената проверка;
10. С вх. № ПВ4-00027-(7)/26.10.2018 г. от РИОСВ – Велико Търново е представено становище, с което е предложено „да се удовлетвори искането на Кмета на Община Златарица за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – р.

Разрешително за ползване на воден обект за
заустване на отпадъчни води в повърхностни води

Басейнова дирекция "Дунавски район"

№ 13140304/05.12.2018

заличено на осн.
ЗЗЛД

Идентификационен код	13140304	2018	1	Янтра
----------------------	----------	------	---	-------



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция "Дунавски район"

тел: (+359 64) 885 100

факс: (+359 64) 803 342

Адрес: гр. Плевен, ул. "Чаталджа" №60

Email: dunavbd@bddd.org

Златаришка за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за експлоатация на съществуващ обект: „Канализационна система на гр. Златарица, община Златарица, област Велико Търново“;

11. Извършена на 14.11.2018 г. преценка на искането по чл. 62 от Закона за водите, при което е установено, че не са налице основания за отказ;
12. Изготвено съобщение по чл. 62а от Закона за водите и изпратено с изх. № ПВ4-00027-(8)/14.11.2018 г. на кмета на Община Златарица;
13. Получено писмо от Кмета на Община Златарица с вх. № ПВ 4-00027-(9)/21.11.2018 г. за датата на публично обявяване на заявеното искане – 16.11.2018 г.;
14. В 14-дневния срок на публичното обявление, съгласно чл. 64, ал. 1 не са постъпили писмени възражения или предложения, при които да бъде издадено настоящето разрешително с оглед гарантиране на лични или обществени интереси,

издавам настоящето разрешително за ползване на воден обект: Златаришка, за заустване на отпадъчни води за експлоатация на съществуващ обект: "Канализационна система на гр. Златарица" (Канализационна мрежа с ПСОВ), на

Издавам настоящето Разрешително за заустване на отпадъчни води от съществуващи обекти на:

ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА	
Трите имена на титуляра / Фирма:	Община Златарица
Постоянен адрес на титуляра / Седалище:	гр. Златарица, общ. Златарица, обл. Велико Търново п.к.5090, "Стефан Попстоянов", №22
Единен граждански номер (ЕГН) / Единен идентификационен код (ЕИК):	000133778
Адрес за кореспонденция:	гр. Златарица, общ. Златарица, обл. Велико Търново п.к.5090, "Стефан Попстоянов", №22
Телефон	0615 / 3 54 20
Факс	0615 / 3 54 78
Електронен адрес	ob_zlatarica@mail.bg
ДАННИ ЗА КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА	
Наименование	"Канализационна система на гр. Златарица" (Канализационна мрежа с ПСОВ)
Местоположение:	Адрес: гр. Златарица, общ. Златарица, обл. Велико Търново поземлен имот с идентификатор 30962.502.2 по КК и КР на гр. Златарица, в който ще бъде изградена ПСОВ ЕКАТТЕ: 30962

Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води

Басейнова дирекция "Дунавски район"

№ 13140304/05.12.2018

заличено на осн.
ЗЗЛД

Идентификационен код	13140304	2018	1	Янтра
----------------------	----------	------	---	-------



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Дунавски район"

тел: (+359 64) 885 100

факс: (+359 64) 803 342

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60

Email: dunavbd@bDDR.org

ДАННИ ЗА ВОДНИЯ ОБЕКТ И ВОДНОТО ТЯЛО – ПРЕДМЕТ НА ПОЛЗВАНЕТО	
Поречие	Янтра
Воден обект	р. Златаришка
Водно тяло	Код на водното тяло: BG1YN600R1021, Златаришка YNRWB1021
Цел на използването	Ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на "Канализационна система на гр. Златарица"
Място / места на заустването, надморска височина и географски координати	1. До изграждане и въвеждане на ПСОВ – Златарица в експлоатация: Заустване №1 / Поток №1 – заустване на смесен поток непречистени битови и дъждовни води чрез съществуващ канализационен колектор Ø 700 мм в точка на заустване с географски координати: СШ 43° 03' 15,345" и ИД 25° 53' 20,142" Точката на заустване е в отводнителен канал, попадащ в ПИ с идентификатор 30962.703.25 по КК и КР на гр. Златарица, публична общинска собственост, чрез който водата се отвежда в р. Златаришка. Максимално разрешено водно количество за заустване: Q год. до 53 000 m³/год. (за 365 дни) 2. След изграждане и въвеждане на ПСОВ Златарица в експлоатация: Заустване №1 / Поток №1 - заустване на колектор D=315мм, след ПСОВ Златарица смесен поток отпадъчни води, пречистени в ПСОВ – Златарица, постъпващи от канализационната мрежа на гр. Златарица , в място на заустване с географски координати: СШ 43°03'16,139" и ИД 25°53'19,832" Точката на заустване е в отводнителен канал, попадащ в ПИ с идентификатор 30962.703.25 по КК и КР на гр. Златарица, публична общинска собственост, чрез който водата се отвежда в р. Златаришка. Максимално разрешено водно количество за заустване: Q год. до 165 000 m³/год. (за 365 дни)

Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води

Басейнова дирекция "Дунавски район"

№ 13140304/05.12.2018

заличено на осн.
ЗЗЛД

Идентификационен код	13140304	2018		1	Янтра
----------------------	----------	------	--	---	-------



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция "Дунавски район"

тел: (+359 64) 885 100

факс: (+359 64) 803 342

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60

Email: dunavbd@bDDR.org

Място / места за собствен мониторинг	1. До изграждане и въвеждане на ПСОВ – Златарица в експлоатация:
	Пункт №1 (за заустване №1/поток №1) – на изход канализационен колектор, непосредствено преди заустване във отводнителния канал;
	2. След изграждане и въвеждане на ПСОВ Златарица в експлоатация:
	- Пункт №1 – на вход ПСОВ – сурова отпадъчна вода; - Пункт №2 – на изход ПСОВ – пречистена отпадъчна вода, непосредствено преди заустване във отводнителния канал;
Характерни точки, свързани с управление на технологичните процеси в ПСОВ;	

ДРУГИ ДАННИ				
Данни за водоснабдяване на населеното място, селищното или курортно образувание	Данни от разрешителното за водовземане:	Водовземане от повърхностен водоизточник		
		язовир Йовковци, с място на водоползването: питейно битово водоснабдяване на гр.Велико Търново и населени места в общините Велико Търново, Горна Оряховиц, Лясковец, Златарица, Елена, Стражица, Полски Тръмбеш и Дряново.		
		№ 01410001 от 30.06.2008	Q _{макс.разрешено} до 1,5 м ³ /сек	Q _{год.} до 47,3 млн. м ³ /год.
		Водовземане от подземен водоизточник		
		Неприложимо		

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ					
Заустване №	Показатели		Индивидуални емисионни ограничения	Задължение за провеждане на собствен мониторинг	
				Често- та на пробо- взе- мане	Вид на пробата
I. До изграждане и въвеждане в експлоатация на ПСОВ – Златарица					
Заустване №1 / Поток №1	Q _{ср. ден.} (м ³ /ден.)		96,47		Годишно отчитане на количеството зауствени отпадъчни води.
	Q _{макс.ч.} (м ³ /час)		12		
	Q _{год.} (м ³ /год.)		53 000		

Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води

Басейнова дирекция "Дунавски район"

№ 13140304/05.12.2018

заличено на осн.
ЗЗЛД

Идентификационен код	13140304	2018	1	Янтра
----------------------	----------	------	---	-------



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Дунавски район"

тел: (+359 64) 885 100

факс: (+359 64) 803 342

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60

Email: dunavbd@bddr.org

II. След изграждане и въвеждане в експлоатация на ПСОВ – Златарица

Заустване №1 / Поток №1 – на изход ПСОВ	Q средно ден. (м ³ /ден)	450,51		Годишно отчитане на количеството зауствени отпадъчни води	
	Q макс. час (дм ³ /сек)	39,71			
	Q год. (м ³ /год)	165 000			
	Активна реакция рН	6,0 – 8,5		* / **	Еднократна
		мг/дм ³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	35		* / **	Съставна средноденонош- на
	БПК ₅	25		* / **	Съставна средноденонош- на
	ХПК (бихроматна)	125		* / **	Съставна средноденонош- на
	Нефтопродукти	0,3		* / **	Еднократна
	Екстрахируеми вещества(с тетрахлорметан)	3,0		* / **	Еднократна

Индивидуалните емисионни ограничения се отнасят за двата потока, отнасящи се до двата периода - „До/След въвеждане на ПСОВ – Златарица в експлоатация” с честота на пробовземане както следва:

* - До въвеждане на ПСОВ – Златарица в експлоатация:

➤ за всички показатели - един път на шест месеца;

** - След въвеждане на ПСОВ – Златарица в експлоатация:

➤ за всички показатели - един път на месец през първата година; един път на три месеца през следващите години, ако отпадъчните води са отговаряли на поставените в разрешителното емисионни ограничения; ако една от 4-те проби не отговаря, тогава отново 12 проби трябва да се вземат през годината, която следва.

Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	От началото на действие на разрешителното.		
Срок на действие на разрешителното	Начален срок:	05.12.2018г.	Краен срок: 05.12.2024г.

Задължение за заплащане на такса за заустване на отпадъчни води в повърхностни	1. Съгласно издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване, ВиК	чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2/08.06.2011 г. за
--	--	--

Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води

Басейнова дирекция "Дунавски район"

№ 13140304/05.12.2018

заличено на осн.
ЗЗЛД

Идентификационен код	13140304	2018		1	Янтра
----------------------	----------	------	--	---	-------



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция "Дунавски район"

тел: (+359 64) 885 100

факс: (+359 64) 803 342

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60

Email: dunavbd@bDDR.org

ВОДИ	оператора на канализационната система на гр. Златарица да заплаща годишна такса за замърсяване, за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, на основание чл. 194, ал. 1, т. 3, буква "а" от Закона за водите. Размерът на таксата, начинът и редът за нейното изчисляване и заплащане се определя с тарифа на Министерския съвет. 2. Ежегодно до 31 януари на следващата година ВиК оператора на канализационната система на гр. Златарица да представя в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен информация за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите. 3. При не представяне на по-горната информация в срока или представяне на непълни данни, включително поради липса на монтирано измервателно устройство или ползване на несертифицирано измервателно устройство, или поради неизвършван собствен мониторинг, таксата се изчислява служебно. За служебното изчисляване на таксата се ползват данните от настоящото разрешително по отношение на максимално разрешеното за заустване количество отпадъчни води. 4. Таксата е годишна и се внася от ВиК оператора на канализационната система на гр. Златарица не по-късно от 31 март на следващата година по сметката на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен - BG57UNCR96603166268610, BIC: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк - клон Плевен. В платежния документ задължително се вписват номера и датата на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че, същата е по Закона за водите. 5. Копие от платежния документ да се изпраща на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен. Срок: до седем дни от извършване на плащането. 6. При повреда на измервателното устройство таксата се изчислява на базата на посочения в разрешителното годишен воден обем на заустваните отпадъчни води, съгласно чл. 194а,
-------------	---

Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води

Басейнова дирекция "Дунавски район"

№ 13140304/05.12.2018

заличено на осн.
ЗЗЛД

Идентификационен код	13140304	2018	1	Янтра
----------------------	----------	------	---	-------



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция "Дунавски район"

тел: (+359 64) 885 100

факс: (+359 64) 803 342

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60

Email: dunavbd@bddd.org

	ал. 2 от Закона за водите.
	7. При повреда на устройството, съгласно чл. 194а, ал. 3 от Закона за водите, ВиК оператора на канализационната система на гр. Златарица е длъжен незабавно да уведоми Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен и да отстрани повредата в срок до един месец.

УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея	- ВиК оператора на канализационната система на гр. Златарица, предоставящ нейното ползване на други юридически лица, да спазва следните изисквания: - Съгласно чл. 7 от Наредба №7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места, да определи за всеки нов абонат норми за допустимо съдържание на замърсяващите вещества в отпадъчните води, зауствани в канализационната система на гр. Златарица; - Когато абонатът е обект по глава II от Наредба №6/09.11.2000г., в договора да се включат емисионните норми за него по Приложение № 2 от същата наредба. - Копия от сключените с абонатите договори за заустване на производствени отпадъчни води в канализационната система на гр. Златарица да се изпращат в срок до 14 дни от датата на сключване на договора в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен и РИОСВ Велико Търново. - За аварийни ситуации, свързани с канализационната мрежа да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл. 131 от Закона за водите и плана за действие при аварийни ситуации по канализационната мрежа. Фактите по възникнали аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационния дневник.
Дъждовни води при разделна канализационна система	Канализационната система е смесена.

Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води

Басейнова дирекция "Дунавски район"

№ 13140304/05.12.2018

заличено на осн.
ЗЗЛД

Идентификационен код	13140304	2018	1	Янтра
----------------------	----------	------	---	-------



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция "Дунавски район"

тел: (+359 64) 885 100

факс: (+359 64) 803 342

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60

Email: dunavbd@bddd.org

Преливници към смесена канализационна система	1. Към момента няма изградени дъждопреливници. 2. Географски координати на точките на заустване на отливните канали на новопроектираните дъждопреливници от канализационната система на гр. Златарица: • Отливен канал след преливник № 1 – водоприемник – р.Златаришка - географски координати точка заустване: СШ 43° 02' 46.598"; ИД 25° 53' 21.499"; • Отливен канал след преливник № 2 – водоприемник – р.Златаришка - географски координати точка заустване: СШ 43° 02' 34.878"; ИД 25° 53' 20.542"; • Отливен канал след преливник № 3 – водоприемник – р.Златаришка - географски координати точка заустване: СШ 43° 02' 30.629"; ИД 25° 53' 19.004"; • Отливен канал след преливник № 4 – водоприемник – р.Златаришка - географски координати точка заустване: СШ 43° 03' 15.373"; ИД 25° 53' 20.207";
Преливници към дъждозадържателни резервоари	Няма съществуващи и няма предвидени за изграждане дъждозадържателни резервоари.
Аварийни изпускатели при канализационни помпени станции	Няма канализационни помпени станции.
Изисквания към пречиствателната станция / пречиствателните съоръжения	1. С въвеждане в експлоатация на ПСОВ – Златарица всички байпасни и аварийни връзки за заустване на непречистени отпадъчни води да бъдат пломбирани и ползването им да става само с разрешение след уведомяване на контролиращия орган, при условията на чл.126, ал.2 от Закона за водите. 2. При аварийни случаи да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл.131 от Закона за водите. Фактите по възникнали аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационния дневник.
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1. Да се осигури измерване на количеството на зауствания поток от непречистени смесени отпадъчни води от Поток № 1 - от съществуващата канализационна мрежа на гр. Златарица. Да се монтира необходимото измервателно устройство. В <u>седем дневен срок</u> от монтирането му, да се уведоми Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен с цел удостоверяване

Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води

Басейнова дирекция "Дунавски район"

№ 13140304/05.12.2018

заличено на осн.
33ЛД

Идентификационен код	13140304	2018		1	Янтра
----------------------	----------	------	--	---	-------



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция "Дунавски район"

тел: (+359 64) 885 100

факс: (+359 64) 803 342

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60

Email: dunavbd@bDDR.org

	изправността и записване отчет на показанията. Да се спазват чл. 194а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите. 2. За въвеждане в експлоатация на ПСОВ – Златарица да е осигурено измерване на количеството на зауствания поток пречистени отпадъчни води. Да е монтирано необходимото измервателно устройство. В <u>седем дневен срок</u> от монтирането му, да се уведоми Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен с цел удостоверяване изправността и записване отчет на показанията. Да се спазват чл. 194а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите. 3. Съгласно чл. 194а, ал. 3 от Закона за водите при повреда на измервателно устройство, В и К оператора на: - съществуващата канализационна мрежа на град Златарица, - канализационната система на град Златарица, е длъжен незабавно да уведоми Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен и да отстрани повредата в срок до един месец. 4. Трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. Срок: Постоянен. 5. Да се предвиди собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води по показателите в разрешителното за ползване на воден обект. Вземането на проба, измерванията, изпитванията и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на Закона за водите и Наредба № 2 от 08.06.2011г. Срок: Постоянен. 6. Резултатите от провеждания собствен мониторинг да се предоставят в срок до 15 дни от изготвяне на анализите в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район и РИОСВ Велико Търново, във връзка с изискванията на чл. 174, ал. 5 от Закона за водите. Срок: Постоянен. 7. Информацията от собствения мониторинг – количеството на заустваните отпадъчни води и концентрацията на емитираните замърсители да се съхранява за период шест години, съгласно чл. 174, ал. 2 от Закона за водите. Срок: Постоянен.
--	---

Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води

Басейнова дирекция "Дунавски район"

№ 13140304/05.12.2018

заличено на осн.
ЗЗЛД

Идентификационен код	13140304	2018	1	Янтра
----------------------	----------	------	---	-------



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция "Дунавски район"

тел: (+359 64) 885 100

факс: (+359 64) 803 342

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60

Email: dunavbd@bddd.org

	8. Процедурата за собствен мониторинг на отпадъчните води да бъде съгласно изискванията на настоящото разрешително. Срок: Постоянен.
Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения	1. С въвеждане в експлоатация на ПСОВ – Златарица всички байпасни и аварийни връзки за заустване на <i>непречистени и/или частично пречистени отпадъчни води</i> да бъдат пломбирани и ползването им да става само с разрешение след уведомяване на контролиращия орган, при условията на чл. 126, ал. 2 от <i>Закона за водите</i> . 2. При аварийни случаи да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл.131 от <i>Закона за водите</i> . Фактите по възникнали аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационния дневник.
Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води	Обеззаразяването на отпадъчните води да се извършва само при епидемична обстановка <i>след изискване</i> от органите на Министерство на здравеопазването. Да се контролира количеството на остатъчния хлор в пречистените отпадъчни води, преди включването им във водоприемника (<i>само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране</i>).
Третиране и транспортиране на отпадъците, включително утайките, образувани от дейността на пречиствателните станции и съоръженията за отпадъчни води	С въвеждане в експлоатация на ПСОВ – Златарица, събирането, транспортирането и съхранението на утайките от пречиствателните съоръжения на ПСОВ да се извършва в съответствие с изискванията на <i>Закона за управление на отпадъците</i> .
Обезвреждане и/или оползотворяване на утайките, образувани от дейността на пречиствателните станции и съоръженията за отпадъчни води	1. Обезвреждането на утайките от ПСОВ – Златарица да се извършва в съответствие с изискванията на <i>Закона за управление на отпадъците</i> . 2. При използване на утайките в селското стопанство да се спазват изискванията на Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води, чрез употребата им в земеделието.
Охранителни мерки и съоръжения около складове за течни суровини и готова продукция, които могат	Около складовете за химикали и горива, местата за временно съхранение на утайки от пречистването на отпадъчните води и други вещества - потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидят необходимите обваловки или други средства, които да не позволяват изтичането им към водоприемника при

Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води

Басейнова дирекция "Дунавски район"

№ 13140304/05.12.2018

заличено на осн.
ЗЗЛД

Идентификационен код	13140304	2018		1	Янтра
----------------------	----------	------	--	---	-------



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция "Дунавски район"

тел: (+359 64) 885 100

факс: (+359 64) 803 342

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60

Email: dunavbd@bDDR.org

да се превърнат в потенциален замърсител на водоприемниците	евентуални аварии.
Условия към повторно използваните пречистени отпадъчни води	Не се предвижда повторно използване на пречистените отпадъчни води за други цели.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	- В мястото на заустване на потока пречистени отпадъчни води, да бъдат изградени укрепващи съоръжения, във връзка с чл. 137, ал.1, т. 1 и т. 3 и съгласно изискванията на чл. 138, ал. 4 и чл. 139, ал. 1 от Закона за водите, <i>предотвратяващи обрушване на ската и промяна коритото на водоприемника.</i> - При изграждане на заустващото съоръжение да се спазват следните условия: ➤ да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения по време на строителството; ➤ изкопаните земни маси да се депонират извън речното корито на място, определено от Общината; ➤ строителството да се изпълни без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите на водния обект; ➤ да не се допуска замърсяване на речното легло на водния обект със строителни отпадъци и петролни продукти; ➤ след приключване на строителните работи да се извърши рекултивиране на засегнатите терени от речното легло на водния обект.
Други условия съобразно спецификата на обекта	- Съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2/08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване, титулярът на разрешителното – Община Златарица, е длъжен да сключи договор по реда на глава единадесета "а" от Закона за водите с ВиК оператор в съответствие с чл. 48, ал. 4 от Закона за водите, за изпълнение на условията в настоящото разрешително, свързани с експлоатацията на канализационната система на гр. Златарица; - Титулярът на разрешителното – Община Златарица е длъжен да уведомява директора на Басейнова дирекция за

Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води

Басейнова дирекция "Дунавски район"

№ 13140304/05.12.2018

заличено на осн.
ЗЗЛД

Идентификационен код	13140304	2018		1	Янтра
----------------------	----------	------	--	---	-------



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция "Дунавски район"

тел: (+359 64) 885 100

факс: (+359 64) 803 342

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60

Email: dunavbd@bddd.org

	управление на водите Дунавски район с център Плевен за всяка промяна на ВиК оператора на канализационната система на гр. Златарица; 3. При всяка промяна на ВиК оператора на канализационната система на гр. Златарица, титулярът на разрешителното – Община Златарица е длъжен да изпраща в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен нотариално заверено копие от договора с новия ВиК оператор в седем дневен срок от сключването му; 4. Да се спазват изискванията на чл.123, чл.124, чл.125, чл.125а, чл.126, чл.127, чл.130 и чл.131 от Закона за водите.
Други условия	1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите с молба, подадена преди изтичане срока на действие на разрешителното; 2. Изменение на разрешителното се извършва съгласно чл. 72 – чл. 77 от Закона за водите. 3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и условията на чл. 79 от Закона за водите. 4. Отнемане на разрешителното може да се постанови съгласно чл. 79а от Закона за водите.
Условия за контрол и контролиращ орган	1. Контролиращ орган: • РИОСВ Велико Търново, съгласно чл. 151, ал. 4 от Закона за водите, и • Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр. Плевен по чл. 155, ал. 1, т. 3, т. 4, буква "в", т. 6 и т. 16, чл. 174, ал. 3 и ал. 5 и чл. 195а, ал. 1 от Закона за водите. 2. Контролиращият орган да следи за изпълнение на условията в разрешителното, предписанията за собствен мониторинг и за ефективността на работа на канализационната система. 3. ВиК оператора на канализационната система на гр. Златарица е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до канализационната система –

Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води

Басейнова дирекция "Дунавски район"

№ 13140304/05.12.2018

заличено на осн.
ЗЗЛД

Идентификационен код	13140304	2018		1	Янтра
----------------------	----------	------	--	---	-------



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция "Дунавски район"

тел: (+359 64) 885 100

факс: (+359 64) 803 342

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60

Email: dunavbd@bddr.org

	канализационна мрежа, съоръженията по мрежата и ПСОВ - Златарица, с оглед извършване на контрол на изпълнението на условията в разрешителното. 4. ВиК оператора на канализационната система на гр. Златарица е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
--	---

Настоящото Разрешително може да се обжалва в четиринадесетдневен срок от съобщаването му чрез Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ с център гр. Плевен, по административен ред пред Министъра на околната среда и водите или по съдебен ред пред Административен съд гр. Плевен.

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



заличено на осн.
ЗЗЛД

Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води

№ 13140304/05.12.2018

Басейнова дирекция "Дунавски район"

заличено на осн.
ЗЗЛД